

桐庐高悦府项目 13#楼地暖、采暖炉供货及安装工程的更正

公告

一、更正人名称：杭州市建设工程管理有限公司

二、采购项目名称：桐庐高悦府项目 13#楼地暖、采暖炉供货及安装工程

三、采购项目编号：TLHR-2021-002

四、原采购公告发布日期：2021 年 03 月 22 日

五、答疑内容：

1、问：清单量中三种户型的地暖管长度有差，应为

A 户型 416m B 户型 504m G 户型 429m

答：按照招标文件要求执行。

2、问：商务部分关于履约保证金 5%，是否可以履约保函形式替代？另，如根据要求提供履约保证金，后期地暖中标进场后，还是否存在其他名目的应缴纳费用如总包配合费、水电费、安全文明保证金等各项费用？

答：本项目不接受保函形式缴纳履约保证金。施工用水用电、安全文明施工费等由施工单位自行承担。

3、问：付款方式中最后一笔 3%质保金是否可以质量保函形式替代？

答：不可以。

4、问：图纸中分集水器路数有差，应为

A 户型 5 路 B 户型 6 路 G 户型 6 路

答：按照招标文件要求执行

5、问：主要材料约定品牌建议：

序号	材料名称	原品牌	建议品牌及原因
1	主管及地暖管	保利	伟星、中财、保利。建议增加同档次品牌，有利于合理的市场竞争。
2	分集水器	意瓦	意瓦、曼瑞德、卡兰博。建议增加同档次品牌，有利于合理的市场竞争。
3	阀门	凯米	埃美柯、凯米、永德信、卡兰博。建议增加同档次品牌，有利于合理的市场竞争，建议与分集水器品牌一致。
4	保温板	欧文斯	欧文斯、绿羽、苏澄、凡加德、台春。建议增加同档次品牌，有利于合理的市场竞争。



5	电热执行器	凯米	意瓦、曼瑞德、卡兰博。建议增加同档次品牌，建议与分集水器及温控面板品牌一致，有利于合理的市场竞争。
6	温控面板	弗泰克斯	意瓦、曼瑞德、卡兰博。建议增加同档次品牌，建议与分集水器及电热执行器品牌一致，有利于合理的市场竞争。
7	钢丝网、边界保温、反射膜	欧博士	建议不设品牌限制，这几类材料一般选用国标材料，设置品牌限制不利于市场竞争。

答：按照招标文件要求执行

6、问：商务标中要求开具 13%增值税发票，我司一般地暖工程开具 9%增值税发票，请问是否可以按照 9%响应？

答：按照招标文件要求执行

7、问：工作界面划分中对于锅炉的供货和安装定义；请问锅炉的供货和安装是否包含在本次地暖施工范围？

答：锅炉由中标单位负责供货和安装。

8、问：清单量中截止阀应为球阀，建议在分水器进水端增加过滤器一套，2 个/户

8、答：按照招标文件要求执行

9、问：设计建议角度，由于锅炉热水需要用于生活热水，该部分涉及几个主要问题：施工界面划分如何确定？生活热水部分图中无法得知用水量，在锅炉选用 24kw 情况下，应设置水箱+外置循环泵及控制阀门

答：设备、材料的品牌、型号及规格、数量均按招标文件要求执行，不得修改。

六、联系方式

1、采购单位：桐庐杭燃燃气有限公司

地址：杭州市桐庐县大奇山路 412 号

联系人：张茜 联系电话：0571-69813626

2、采购代理机构名称：杭州市建设工程管理有限公司

地 点：桐庐县迎春南路 555 号米兰商厦 2 幢 2 单元 1804 室

联系人：杜含婷 电 话：0571-64217000 电子信箱：983670554@qq.com

3、监管部门：桐庐杭燃燃气有限公司小额公共资源交易工作领导小组

联 系 人：江女士 联系电话：0571-69902530



扫描全能王 创建